广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：中仁正和工程设计集团有限公司 2025年12月17日确认图纸
审图 机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19078
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日
2025年12月23日完成审查

室内设计工程一般施工细则(一)

项目中相应适用做法作 ☑ 表示。

类型	编号	项目	用料做法	适用范围	备注
	☐1.1	水泥砂浆垫层地面	100mm厚C15混凝土 素土平整夯实		
	☐1.2	水泥砂浆找平地面	素水泥浆结合层一遍压光 20mm-30mm厚1:2水泥砂浆抹面		
	☐1.3	陶瓷地砖地面	8mm-10mm厚地砖错缝实拍平，水泥浆擦缝 10mm厚素水泥背镘贴 30mm厚1:4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 素水泥浆结合层一遍 30mm厚碳钢钢水泥砂浆防锈粘层（只适用于有锚粘器就室地面、墙面、天花等，如：X光室） 30mm厚1:3水泥砂浆找平层 ☐ 80mm厚C15混凝土 ☑ 混凝土结构板 ☐ 素土夯实		
	☐1.4	花岗岩地面	☐20mm厚，☑30mm厚，☐50mm厚 花岗石板错实拍平，素水泥浆擦缝 30厚1:4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 素水泥浆结合层一遍 ☐ 80mm厚C15混凝土 ☑ 混凝土结构板 ☐ 素土夯实		
	☐1.5	大理石地面	☑20mm厚，☐30mm厚，☐50mm厚 花岗石板错实拍平，素水泥浆擦缝 30mm厚1:4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 素水泥浆结合层一遍 ☐ 混凝土结构板 ☐ 素土夯实		
	☐1.6	户外碰PU球场地面	碰PU面层 碰PU弹性层，加强层 碰PU底涂层 20mmmm厚1:2水泥砂浆抹面 50mm厚C15混凝土，找坡 原混凝土基层		
	☐1.7	马赛克地面	马赛克铺实拍平，素水泥浆擦缝 素水泥浆结合层一遍 20mm-30mm厚1:2水泥砂浆抹面 ☐混凝土结构板 ☐素土夯实		
	☑1.8	PVC块材/卷材地板	☐1.8mm厚，☑2.0mm厚，☐5.00mm厚 PVC块材/卷材地板层面，用同色焊线焊缝 ☑PVC地胶专用粘接剂 ☐PVC卷材地板专用自流平5.0mm☐ 环氧树脂自流平5.0mm 涂刷界面剂一道 1:25水泥砂浆找平☑20mm厚， 土建施工界面.		橡胶地板采用同质通心材质；地胶铺贴后应与公共走廊处于同一平面；找平层需要根据现场调整厚度.

类型	编号	项目	用料做法	适用范围	备注
	☐2.1	水泥砂浆批荡墙面	素水泥浆结合层一遍 20mm-30mm厚1:2水泥砂浆批荡面		
	☐2.2	陶瓷墙砖墙面	8mm-10mm厚瓷砖实拍平，本色填缝剂擦缝 10mm厚素水泥背镘贴 刷聚合物水泥砂浆一遍，5厚聚合物水泥砂浆 20mm-30mm厚1:2水泥砂浆批荡面		
	☐2.3	涂料墙面	☐喷外墙涂料底漆两遍，面漆两遍 ☐刷外墙涂料底漆两遍，面漆两遍 抗外墙骨浆腻子平(最少两遍)，打磨平 1.2mm厚渗透型防水涂料 刷基层处理剂一遍 20mm-30mm厚1:2水泥砂浆批荡面		
	☐2.4	花岗石湿挂外墙面	☐25mm厚，☐30mm厚，☐50mm厚 安装平直，1:2.5水泥砂浆，分层灌浆至满 花岗石板（背面用双股16号钢丝绑扎与墙面固定），接缝宽2-3，用硅钢密封胶填缝 1.2mm厚渗透型防水涂料 20mm-30mm厚1:2水泥砂浆批荡面		
	☐2.5	大理石干挂外墙面	☐25mm厚，☐30mm厚，☐50mm厚 安装平直，接缝宽2-3，用硅钢密封胶填缝 按石材板高度安装配套水平不锈钢托板及舌板 50mm*50mm*5mm冷镀角钢铁架，固定平直 1.2mm厚渗透型防水涂料 20mm-30mm厚1:2水泥砂浆批荡面		
	☐2.6	砂岩石块件墙面	☐25mm-40mm厚，白水泥背粘贴 ☐40mm-100mm厚，50mm*50mm*5mm冷镀角 角钢铁架，固定平直，按石材板高度安装配 套水平不锈钢托板及舌板平直，接缝宽2-3，本色填缝剂擦缝 1.2mm厚渗透型防水涂料 20mm-30mm厚1:2水泥砂浆批荡面		
	☑2.7	铝单板，铝塑板，不锈钢板板，墙面	☐2.5mm厚铝单板 4mm厚铝塑板 ☐1.5mm-2.0mm厚不锈钢板安装平直，接缝宽 ☑1mm-2mm ☐10mm ☐20mm ☐25mm ☐幕墙胶填缝 ☐不填缝 ☐ 25mm*25mm*2.5mm铝管架，固定平直 ☐ 38mm*38mm*2.5mm铝管架，固定平直 ☐ 50mm*50mm*5mm冷镀角钢铁架，固定平直 1.2mm厚渗透型防水涂料 20mm-30mm厚1:2水泥砂浆批荡面		
	☐2.8	户外木板墙面	☐面板订装在固定的龙骨架上平直 ☐面板挂装在固定的龙骨架上平直		

备 注：

执业注册师签章

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：李 慧
注册号：2101077-017
有效期：至2027年10月21日

出图专用章

辽宁省工程勘察设计单位出图专用章
单位名称 中仁正和工程设计集团有限公司
证书编号 A121010772 资质等级 甲级
业务范围 建筑行业（建筑工程）
有效期 至2029年07月24日
辽宁省住房和城乡建设厅制发
本图未加盖中仁正和工程设计集团有限公司出图专用章无效

中仁正和工程设计集团有限公司
Zhong Ren Zheng He Engineering Design Group Co., Ltd.
证书编号：A121010772 建筑行业（建筑工程）甲级
证书编号：辽自资规乙字23210036 城乡规划乙级

建设单位	东莞市能源投资集团有限公司		
项目名称	东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅项目		
子工程名称			
图纸名称	建筑施工图设计总说明(五)		
审定人	李 慧		
项目负责人	李 慧		
专业负责人	杨 琳		
审 核	李 慧		
校 对	阮 佩		
设 计	陈子扬		
设计阶段	施工图	专业	建筑
图 号	JS-08	版本	第一版
工程编号	ZH-GD-2025-065	比例	1:100
日 期	2025.11	规格	A2